



Сидоров Алексей Витальевич

**Начальник отдела
государственного энергетического надзора и надзора за
гидротехническими сооружениями по Астраханской области
Нижне-Волжского управления Ростехнадзора**

**Общественные слушания
29 ноября 2022**

Ниже-Волжское управление Ростехнадзора



**АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА**


Сидоров Алексей Витальевич

Начальник отдела

29 ноября 2022 года



Организации, поднадзорные Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора, из них:



Наиболее крупные субъекты электроэнергетики:

- электросетевые организации:

Филиал ПАО Россети «ФСК ЕЭС» Волго – Донское ПМЭС;
Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»;
Филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»;
Филиал ПАО «Россети Юг» - «Калммэнерго»;
АО «Волгоградоблэлектро»;
АО «Волгоградские межрайонные электрические сети»;
ООО «Волгоградская ГРЭС»;
Филиал "Северо-Кавказский" Акционерного общества "Оборонэнерго».

-организации, эксплуатирующие генерирующее оборудование:

Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»;
ВГРГС и С филиал ФБУ «Администрация «Волго-Дон» - «Межшлюзовая ГЭС»;
АО «Михайловская ТЭЦ»;
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»;
Филиал АО «Каустик» «Волгоградская ТЭЦ-3»;
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»;
ООО Тепловая генерация города Волжского»;
АО «ГТ Энерго»
ООО «Камышинская ТЭЦ».




Результаты контрольно-надзорной деятельности в области государственного энергетического надзора за 9 месяцев 2022 года.

Контрольно-надзорная деятельность в области государственного энергетического надзора

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности

За 9 месяцев 2022



- Волгоградская область
- Астраханская область
- Республика Калмыкия

За 9 месяцев 2021 год

За 9 месяцев 2022 год

Проведено обследований

• 3192

• 3269

Выявлено нарушений

• 9521

• 5753

Наложено административных штрафов

• 319

• 112

Сумма наложенных штрафов

• 5 млн. 74 тыс. руб.

• 2 млн 19 тыс. руб.



Контрольно-надзорная деятельность в области государственного энергетического надзора

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:

-отсутствует подготовленный и прошедший проверку знаний электротехнический и теплотехнический персонал;

-не соблюдаются сроки проведения испытаний и измерений электрооборудования и сетей;

-не проводятся обязательные формы работы с электротехническим и теплотехническим персоналом;

-не проводится замена или техническое диагностирование специализированными организациями тепловых энергоустановок, отработавших расчетный ресурс, в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий обеспечивающих надежную работу;

-не проводится техническое обслуживание электроустановок и сетей, не проводятся капитальные и текущие ремонты.



Профилактическая работа

- ✓ - *Размещение информации на сайте;*
- ✓ - *Анализ состояния аварийности с инспекторским составом;*
- ✓ - *Выдача предупреждений;*
- ✓ - *Доведение анализа аварийности до поднадзорных организаций;*
- ✓ - *Проведение публичных мероприятий;*
- ✓ - *Консультирование;*
- ✓ - *Профилактический визит*

Аварийность и травматизм:

*За 9 месяцев 2022 года, как и за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано по 1 случаю смертельного травматизма
За 9 месяцев 2022 года аварий не зарегистрировано, а за 9 месяцев 2021 года зарегистрирована 1 авария.*




Результаты прохождения ОЗП 2022-2023 годов


Прекращение теплоснабжения потребителей на срок более 24 часов

• Не зафиксировано 

Повреждение оборудования, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии на срок 3 суток и более

• Не зафиксировано 

Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей

• Не зафиксировано 



Надзор за гидротехническими сооружениями

Класс ГТС	Количество ГТС
I	1
II	1
III	155
IV	598
Всего	755



Основные показатели контрольно-надзорной деятельности

Проведено обследований

Выявлено нарушений

Наложено административных штрафов

Сумма наложенных штрафов

За 9 месяцев
2022 год

• 70

• 145

• 7

• 300,5 тыс. руб.

За 9 месяцев
2021 год

• 85

• 196

• 59

• 450,3 тыс. руб.



Надзор за гидротехническими сооружениями

Виды профилактических мероприятий

информирование

обобщение правоприменительной практики

объявление предостережений

меры стимулирования добросовестности

консультирование



Наличие на подведомственной Нижне-Волжскому управлению территории бесхозяйных гидротехнических сооружений

Волгоградская область

47


Астраханская область

169

Республика Калмыкия

7

Бесхозяйные ГТС





Особенности организации и осуществления государственного контроля (надзора) и разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году

Постановление
Правительства РФ
от 10.03.2022 N 336

Постановление
Правительства РФ
от 12.03.2022 N 353

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора



**Публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики
за 9 месяцев 2022 года**

Спасибо за внимание!

29 ноября 2022