



Сидоров Алексей Витальевич

**Начальник отдела
государственного энергетического надзора и надзора за
гидротехническими сооружениями по Астраханской области
Ниже-Волжского управления Ростехнадзора**

**Общественные слушания
30 мая 2023 года**

Нижне-Волжское управления




**АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
ЗА 3 МЕСЯЦА 2023 ГОДА**

Сидоров Алексей Витальевич
Начальник отдела

30 мая 2023 года



Организации, поднадзорные Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора, из них:



Наиболее крупные субъекты электроэнергетики:

- электросетевые организации:

Филиал ПАО Россети «ФСК ЕЭС» Волго – Донское ПМЭС;
Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»;
Филиал ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»;
Филиал ПАО «Россети Юг» - «Калмэнерго»;
АО «Волгоградоблэлектро»;
АО «Волгоградские межрайонные электрические сети»;
ООО «Волгоградская ГРЭС»;
Филиал "Северо-Кавказский" Акционерного общества "Оборонэнерго».

-организации, эксплуатирующие генерирующее оборудование:


Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»;
ВГРГС и С филиал ФБУ «Администрация «Волго-Дон» - «Межшлюзовая ГЭС»;
АО «Михайловская ТЭЦ»;
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»;
Филиал АО «Каустик» «Волгоградская ТЭЦ-3»;
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»;
ООО Тепловая генерация города Волжского»;
АО «ГТ Энерго»
ООО «Камышинская ТЭЦ».



Результаты контрольно-надзорной деятельности в области государственного энергетического надзора за 3 месяца 2023 года.

Контрольно-надзорная деятельность в области государственного энергетического надзора

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности



	За 3 месяца 2022 года	За 3 месяца 2023 года
Проведено обследований	• 658	• 514
Выявлено нарушений	• 2412	• 298
Наложено административных штрафов	• 88	• 2
Сумма наложенных штрафов	• 1 млн. 575,5 тыс. руб.	• 170 тыс. руб.



Контрольно-надзорная деятельность в области государственного энергетического надзора

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:

-отсутствует подготовленный и прошедший проверку знаний электротехнический и теплотехнический персонал;

-не соблюдаются сроки проведения испытаний и измерений электрооборудования и сетей;

-не проводятся обязательные формы работы с электротехническим и теплотехническим персоналом;

-не проводится замена или техническое диагностирование специализированными организациями тепловых энергоустановок, отработавших расчетный ресурс, в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий обеспечивающих надежную работу;

-не проводится техническое обслуживание электроустановок и сетей, не проводятся капитальные и текущие ремонты.



Профилактическая работа



Информирование, в том числе:

- *Размещение информации на сайте;*
- *Доведение анализа аварийности до поднадзорных организаций;*



Обобщение правоприменительной практики;



Объявление предостережений

Аварийность и травматизм:

За 3 месяца 2023 года, как и за 3 месяца 2022 года, аварий в системе энергоснабжения и теплоснабжения, а также случаев смертельного травматизма не зарегистрировано.



Результаты прохождения ОЗП 2022-2023 годов

Прекращение теплоснабжения потребителей на срок более 24 часов

• Не зафиксировано 

Повреждение оборудования, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии на срок 3 суток и более

• Не зафиксировано 

Разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, приведшие к прекращению теплоснабжения потребителей

• Не зафиксировано 



Надзор за гидротехническими сооружениями

Класс ГТС	Количество ГТС
I	1
II	1
III	155
IV	595
Всего	752



Основные показатели контрольно-надзорной деятельности

Проведено обследований
Выявлено нарушений
Наложено административных штрафов
Сумма наложенных штрафов

За 3 месяца
2023 года

• 43

• 22

• 3

• 4 тыс. руб.

За 3 месяца
2022 года

• 37

• 145

• 7

• 500 тыс. руб.



Надзор за гидротехническими сооружениями

Виды профилактических мероприятий

информирование

обобщение правоприменительной практики

объявление предостережений

меры стимулирования добросовестности

консультирование



Наличие на подведомственной Нижне-Волжскому управлению территории бесхозяйных гидротехнических сооружений

Волгоградская область

45

Астраханская область

169

Республика Калмыкия

7



Особенности организации и осуществления государственного контроля (надзора) и разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2023 году

Постановление
Правительства РФ
от 10.03.2022 N 336

Постановление
Правительства РФ
от 12.03.2022 N 353

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора



**Публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики
за 3 месяца 2023 года**

Спасибо за внимание!

30 мая 2023 года