



Сидоров Алексей Витальевич

**Начальник отдела
государственного энергетического надзора и надзора за
гидротехническими сооружениями по Астраханской области
Нижне-Волжского управления Ростехнадзора**

**Общественные слушания
27 ноября 2025 года**

Нижне-Волжское управление



АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖНЕ-ВОЛЖСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА


Сидоров Алексей Витальевич
Начальник отдела

27 ноября 2025 года



Организации, поднадзорные Нижне-Волжскому управлению Ростехнадзора, из них:

- Категории высокого риска - 17
- Категории значительного риска - 152
- Категории среднего риска - 159
- Категории умеренного риска - 2752
- Категории низкого риска - 2167



Наиболее крупные субъекты электроэнергетики:

- электросетевые организации:

Филиал ПАО «Россети «ФСК Россети» Волго – Донское ПМЭС;

Филиал ПАО «Россети ЮГ» - «Астраханьэнерго»;

Филиал ПАО «Россети ЮГ» - «Волгоградэнерго»;

Филиал ПАО «Россети ЮГ» - «Калммэнерго»;

АО «Волгоградоблэлектро»;

АО «Волгоградские межрайонные электрические сети»;

ООО «Волгоградская ГРЭС»;

Филиал "Северо-Кавказский" Акционерного общества "Оборонэнерго".

-организации, эксплуатирующие генерирующее оборудование:

Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»;

ВГРГС и С филиал ФБУ «Администрация «Волго-Дон» - «Межшлюзовая ГЭС»;

АО «Михайловская ТЭЦ»;

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»;

Филиал АО «Каустик» «Волгоградская ТЭЦ-3»;

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»;

ООО Тепловая генерация города Волжского»;


АО «ГТ Энерго»

ООО «Камышинская ТЭЦ».

Контрольно-надзорная деятельность в области государственного энергетического надзора

Основные показатели контрольно-надзорной деятельности

За 9 месяцев 2025



- Волгоградская область
- Астраханская область
- Республика Калмыкия

За 9 месяцев 2024 года

За 9 месяцев 2025 года

Проведено обследований

• 881

• 1457

Наложено административных
штрафов

• 27

• 17

Сумма наложенных штрафов

• 202 тыс. руб.

• 333 тыс. руб.



Контрольно-надзорная деятельность в области государственного энергетического надзора

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок:

не проводится техническое освидетельствование зданий, сооружений и оборудования;

при эксплуатации воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ) надлежащим образом не производится техническое обслуживание и текущий ремонт, направленные на обеспечение их надежной работы;

допускаются течи масла на маслонаполненном оборудовании, металлические конструкции имеют следы коррозии металла.

не обеспечивается содержание воздушных линий электропередачи в исправном состоянии (недопустимое загнивание деревянных стоек опор ВЛ, недопустимый наклон опор, отсутствие необходимых надписей на опорах).

Вышеуказанные нарушения являются основными типовыми и массовыми нарушениями обязательных требований, выявляемые инспекторским составом при проведении проверочных мероприятий.



Профилактическая работа

- ✓ - Размещение информации на сайте;
- ✓ - Анализ состояния аварийности с инспекторским составом;
- ✓ - Выдача предостережений;
- ✓ - Доведение анализа аварийности до поднадзорных организаций;
- ✓ - Проведение публичных мероприятий;
- ✓ - Консультирование;
- ✓ - Профилактический визит



Результаты прохождения ОЗП 2024-2025 годов

Прекращение теплоснабжения потребителей
на срок более 24 часов

- Не зафиксировано

Повреждение оборудования, которое привело
к выходу из строя источников тепловой энергии
на срок 3 суток и более

- Не зафиксировано

Разрушение или повреждение сооружений,
в которых находятся объекты, приведшие
к прекращению теплоснабжения потребителей

- Не зафиксировано



Надзор за гидротехническими сооружениями

Класс ГТС	Количество ГТС
I	1
II	1
III	207
IV	281
Всего	490



Основные показатели контрольно-надзорной деятельности

Проведено внеплановых проверок

За 9 месяцев
2024 года

За 9 месяцев
2025 года

Выявлено нарушений

- 83

- 138

Наложено административных
штрафов

- 294

- 395

Сумма наложенных штрафов

- 2

- 3

- 4 000 руб.

- 24 000 руб.



Надзор за гидротехническими сооружениями

информирование

обобщение правоприменительной практики

объявление предостережений

меры стимулирования добросовестности

консультирование



Наличие на подведомственной Нижне-Волжскому управлению территории бесхозяйных гидротехнических сооружений

Волгоградская область

31

Астраханская область

46

Республика Калмыкия

5

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора



**Публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики
за 9 месяцев 2025 года**

Спасибо за внимание!

27 ноября 2025 года